



WARUNKI TECHNICZNE

montażu dodatkowego wodomierza (podlicznika)

Siedlec, dnia 04.01.2021 r.

WARUNKI OGÓLNE

1. **Wodomierz do pomiaru ilości wody zużytej bezpowrotnie (zwany dalej „podlicznikiem”)** - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, zainstalowany na instalacji wodociągowej za wodomierzem głównym, a przed punktem czerpalnym, którego wskazania mogą stanowić podstawę rozliczeń ilości wody bezpowrotnie zużytej np. do podlewania terenów zielonych.
2. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (zwany dalej GZWIK) zezwala na montaż podlicznika wyłącznie w tych obszarach gminy, gdzie funkcjonuje sieć kanalizacji sanitarnej.
3. Podlicznik powinien być przystosowany do odczytów zdalnych.
4. GZWIK oferuje kompleksową usługę „Określenie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza wraz z kontrolą i montażem wodomierza”. Cena usługi obejmuje zakup urządzenia, jego montaż na przygotowanym podejściu wodomierzowym i pierwsze oplombowanie.
Przygotowanie miejsca montażu wykonuje własnym staraniem i kosztem wnioskodawca.
5. Za podlicznik odpowiedzialność eksploatacyjną i legalizacyjną ponosi odbiorca (właściciel instalacji/płatnik), wodomierz ten jest jego własnością.
6. Dla rozległych systemów nawadniających (zraszających) oraz upraw profesjonalnych (np. szklarnie) wymagane jest wystąpienie Inwestora o wydanie technicznych warunków dostawy wody.
7. GZWIK odstąpi od rozliczania wody bezpowrotnie użytej w przypadku:
 - a. utraty cechy legalizacyjnej podlicznika (cecha legalizacyjna ważna jest przez 5 lat),
 - b. uszkodzenia plomby legalizacyjnej lub kontrolnej,
 - c. innej stwierdzonej ingerencji w układ pomiarowy podlicznika,
 - d. stwierdzenia odprowadzania wody pobieranej i zliczanej przez podlicznik do sieci kanalizacji sanitarnej.
8. Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza (podlicznika) na instalacji zaleca się przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem, oraz oszacowanie możliwych korzyści w najbliższych latach. Zakup, montaż i ewentualną naprawę wodomierza oraz obowiązkową legalizację co 5 lat Klient wykonuje na własny koszt.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE

1. Montaż dodatkowego wodomierza jako podlicznik wodomierza głównego należy wykonać na instalacji wewnętrznej w nieruchomości, za wodomierzem głównym oraz zaworem antyskażeniowym w miejscu suchym, łatwo dostępnym dla montażu, demontażu i kontroli oraz odczytu wskazań wodomierza.
2. Dopuszcza się lokalizację wodomierza dodatkowego:
 - a. w odległości nie większej jak 1,5 [m] od punktu czerpalnego,
 - b. w bezpośrednim sąsiedztwie wodomierza głównego, gdy przebieg rury do punktu czerpalnego jest widoczny na całej długości,
 - c. w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie posesji właściciela.
3. Przewód za dodatkowym wodomierzem (podlicznikiem) doprowadzający wodę do punktu czerpalnego należy montować ze spadkiem, celem odwodnienia zestawu na okres zimowy.
4. **Niedozwolone jest wykonywanie wewnętrznych odgałęzień i montowanie punktów czerpalnych na odcinku – na instalacji między wodomierzem (podlicznikiem), a zewnętrznym zaworem czerpalnym.**
5. Wodomierz (podlicznik) bezwzględnie musi posiadać ważną cechę legalizacyjną (ważność cechy 5 lat).
6. Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem wodomierza (podlicznika), ewentualną naprawą i ponowną legalizacją wodomierza (co 5 lat – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 07.01.2007 r. w sprawie Prawnej Kontroli Metrologicznej Przyrządów Pomiarowych – Dz. U. Nr 5, poz. 29), zaplombowaniem- wykonuje na własny koszt właściciel nieruchomości.
7. Po wykonaniu prac instalacyjnych, zgodnie z przedstawionymi wymaganiami należy zgłosić do Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. – pod numerem telefonu (14) 612 22 70. W umówionym terminie służby techniczne Spółki dokonają sprawdzenia poprawności montażu oraz zaplombują łączniki, śrubunki wodomierza (podlicznika) – odpłatnie. Następnie Spółka zawrze umowę na wykonywanie odczytów i odliczanie.
8. Odczyt wskazań podlicznika oraz wystawianie faktury za wodę bezpowrotnie zużytą (bez ścieków) wykonywane będzie przez pracownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., jednocześnie z odczytem wodomierza głównego w nieruchomości. Ilość odprowadzonych ścieków ustalona na podstawie wskazania wodomierza głównego pomniejszona zostanie o zużycie zmierzone przez podlicznik.
9. W przypadku niesprawności wodomierza dodatkowego, za okres niesprawności, do czasu wymiany lub naprawy wodomierza, nie będzie odliczana ilość zużytej bezpowrotnie wody od ilości odprowadzanych ścieków.